

Số: 530../TM-YDTB

Thái Bình, ngày 09 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu : Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện điều hoà cho phòng học tại bệnh viện Nhi Nam Định. Nhà trường kính mời các nhà thầu có khả năng và đủ điều kiện tham gia chào giá gói thầu nêu trên, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Điều hoà cục bộ treo tường có công suất 18000BTU/h. Thông tin cấu hình cơ bản: Loại máy điều hoà: 1 chiều lạnh không inverter Công suất làm lạnh: 18000BTU/h (2HP) Nguồn điện áp: 1 pha, 220V - 240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện: < 2000W Dòng điện định mức: < 9A Độ ồn: < 55dB. Hiệu suất năng lượng (EER): <3,5W/W Môi chất lạnh: R410A hoặc R32 Bảo hành >= 12 tháng và có đầy đủ CO/CQ	Bộ	02	
2	Nhân công, vật tư lắp đặt điều hoà (chi tiết bảng kê kèm theo).	Bộ	02	

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp, lắp đặt hoàn thiện đáp ứng theo thông tin cụ thể nêu trên và có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gửi báo giá về Trường Đại học Y Dược Thái Bình theo thông tin sau:

Đơn vị tiếp nhận: Phòng Vật tư & trang thiết bị- Trường Đại học Y Dược Thái Bình –
ĐT: 02273.838545 – 113 hoặc Email: baochungytb@gmail.com

Địa chỉ: Số 373, Đường Lý Bôn, Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

Thời gian: trước 16h ngày 14 / 5 /2025

Lưu ý: Giá của gói thầu là giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, cài đặt... tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Hiệu lực của báo giá tối thiểu 30 ngày.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị. *TS*

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Lưu VT, VT&TTB;
- Đăng trên website Trường.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

BẢNG KÊ SỔ LƯỢNG NHÂN CÔNG, VẬT TƯ DỰ KIẾN LẮP ĐẶT ĐIỀU HOÀ

(Kèm theo thư mời chào giá số: 530...../TM-YDTB ngày 09.tháng 5...năm 2025)

TT	Nội dung	ĐVT	SL dự tính
1	Giá đỡ dàn nóng điều hòa 18000BTU	Bộ	02
2	Ống đồng + bảo ôn điều hòa 18000BTU	mét	23
3	Dây điện 2x2,5mm	mét	46
4	Bộ ngắt mạch an toàn (Aptomat) + vỏ	Bộ	02
5	Ống nhựa thoát nước ngưng điều hoà	mét	16
6	Vật tư phụ (vít, nở, đai, băng cuốn...)	Bộ	02
7	Nhân công lắp đặt máy điều hoà 18000BTU	Bộ	02

Đg