

Số: 668../TM-YDTB

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2026

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

**Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ**

Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp, lắp đặt điều hoà, tủ lạnh cho quầy thuốc khoa Dược; cung cấp, lắp đặt điều hoà cho văn phòng Trưởng bộ môn Sinh lý bệnh; cung cấp, lắp đặt điều hoà thay thế cho điều hoà bộ môn YHGD đã cũ hỏng. Nhà trường kính mời các nhà thầu có khả năng và đủ điều kiện tham gia chào giá gói thầu nêu trên, cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT	SL	Ghi chú
1	<b>Điều hoà cục bộ treo tường có công suất 9000BTU/h.</b> Thông tin cấu hình cơ bản: Loại máy điều hoà: 1 chiều lạnh, không inverter. Công suất làm lạnh: 9000BTU/h (1HP) Nguồn điện áp: 1 pha, 220V - 240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện: < 1200W Dòng điện định mức: < 7A Độ ồn: < 45dB. Hiệu suất năng lượng (EER): < 3,5W/W Môi chất lạnh: R410A hoặc R32 Trọng lượng dàn lạnh: từ 9kg đến 15kg Trọng lượng dàn nóng: < 45kg Bảo hành từ 12 tháng trở lên, có đầy đủ CO, CQ Sản xuất từ 2025 về sau.	Bộ	01	
2	<b>Điều hoà cục bộ treo tường có công suất 24000BTU/h.</b> Thông tin cấu hình cơ bản: Loại máy điều hoà: 1 chiều lạnh, không inverter. Công suất làm lạnh: 24000BTU/h (2,5HP) Nguồn điện áp: 1 pha, 220V - 240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện: < 2700W Dòng điện định mức: < 12A Độ ồn: < 60dB. Hiệu suất năng lượng (EER): < 3,5W/W Môi chất lạnh: R410A hoặc R32 Trọng lượng dàn lạnh: < 20kg Trọng lượng dàn nóng: < 55kg Bảo hành từ 12 tháng trở lên, có đầy đủ CO, CQ Sản xuất từ 2025 về sau.	Bộ	01	
3	<b>Điều hoà cục bộ âm trần cassette có công suất 24000BTU/h.</b> Thông tin cấu hình cơ bản: Loại máy điều hoà: 1 chiều lạnh không inverter Công suất làm lạnh: 24000BTU/h (2,5HP) Nguồn điện áp: 1 pha, 220V - 240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện: < 2900W Dòng điện định mức: < 12A	Bộ	01	



	Độ ồn: < 60dB. Hiệu suất năng lượng (EER): <3,5W/W Môi chất lạnh: R410A hoặc R32 Trọng lượng dàn lạnh (Tính cả mặt nạ): 25kg – 40kg Trọng lượng dàn nóng: < 60kg Bảo hành từ 12 tháng trở lên, có đầy đủ CO, CQ Sản xuất từ 2025 về sau.			
4	<b>Tủ lạnh có dung tích khoảng 200 lít.</b> Thông tin cấu hình cơ bản: Dung tích: Khoảng 200 lít, công nghệ Inverter. Công suất tiêu thụ điện: khoảng 0,7 đến 0,9 kW/ngày. Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh: Ống dẫn gas bằng Đồng và Sắt – Lá tản nhiệt bằng Nhôm. Kiểu tủ: Dạng đứng, 01 ngăn mát, 01 ngăn đông, 02 cánh mở trên dưới. Chất liệu: Khay kính chịu lực, vỏ sơn tĩnh điện hoặc thép không gỉ. Bảo hành từ 12 tháng trở lên, có đầy đủ CO, CQ. Sản xuất từ 2025 về sau.	Cái	01	
5	Nhân công, vật tư lắp đặt điều hòa ( <i>chi tiết bảng kê kèm theo</i> ).	Bộ	03	

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp, lắp đặt hoàn thiện đáp ứng theo thông tin cụ thể nêu trên và có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gửi báo giá về Trường Đại học Y Dược Thái Bình theo thông tin sau:

Đơn vị tiếp nhận: Phòng Vật tư & trang thiết bị- Trường Đại học Y Dược Thái Bình – ĐT: 02273.838545 – 113 hoặc Email: baochungytb@gmail.com

Địa chỉ: Số 373, đường Lý Bôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian: trước 9h ngày 15/6/2026

Lưu ý: Giá của gói thầu là giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, cài đặt... đến Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Hiệu lực của báo giá tối thiểu 30 ngày.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Lưu VT, VT&TTB;
- Đăng trên website Trường.


  
 M. HIỆU TRƯỞNG /s  
  
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

**BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬT TƯ, PHỤ KIỆN DỰ TÍNH LẮP ĐẶT ĐIỀU HOÀ**

(Kèm theo thư mời chào giá số: 668...../TM-YDTB ngày 10.tháng 6...năm 2026)

STT	Nội dung	ĐVT	SL dự tính
1	Giá đỡ dàn nóng điều hòa 18000BTU – 24000BTU	Bộ	01
2	Giá đỡ dàn nóng điều hòa 9000BTU – 12000BTU	Bộ	01
3	Ống đồng + bảo ôn điều hoà âm trần 24000BTU/h	mét	20
4	Ống đồng + bảo ôn điều hoà treo tường 9000BTU/h	mét	03
5	Ống đồng + bảo ôn điều hoà treo tường 24000BTU/h	mét	03
6	Dây điện 2x2,5mm	mét	60
7	Dây điện 2x4mm	mét	30
8	Bộ ngắt mạch an toàn (Aptomat) + vỏ	Bộ	03
9	Vật tư phụ (vít, nở, đai, băng cuốn...)	Bộ	03
10	Ống nhựa pvc thoát nước ngưng bọc bảo ôn đi âm trần	mét	20
11	Ti treo dàn lạnh điều hoà âm trần	Bộ	01
12	Ti + đai treo ống đồng + ống nước đi âm trần	Bộ	01
13	Nhân công lắp đặt điều hoà âm trần 24000BTU	Bộ	01
14	Nhân công lắp đặt điều hoà treo tường 9000BTU	Bộ	01
15	Nhân công lắp đặt điều hoà treo tường 24000BTU	Bộ	01

02